

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 061R/06

RILASCIATO ALLA DITTA:
STENFIS SRL

PROVE ESEGUITE:

POTERE FONOSOLANTE (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 6,64 M

SUPERFICIE TOTALE: 1,92 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

"F 68"

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOSOLANTE: RW 39 (-1;-4) dB

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 061R/06 DEL 26/10/06 EMESSE DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 26/10/06