

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 080R/06

RILASCIATO ALLA DITTA:  
**STENFIS SRL**

PROVE ESEGUITE:

**POTERE FONOIOLANTE (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)**

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIIBILE: 6,65 M

SUPERFICIE TOTALE: 1,92 M<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

**"F68/ACU"**

VALORE CONSEGUITO:

**INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOIOLANTE: RW 42 (-2;-6) dB**

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 080R/06 DEL 19/12/06 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 19/12/06