

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 226/04

RILASCIATO ALLA DITTA:

**STENFIS SRL**

PROVE ESEGUITE:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)**

**TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)**

**RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)**

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 6,68 M

SUPERFICIE TOTALE: 1,95 M<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

**"F57L"**

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4**

**TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A**

**RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5**

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 226/04 DEL 26/10/04 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 26/10/04