

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA

RILASCIATO ALLA DITTA:

STENFIS SRL

PROVE ESEGUITE:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 6,62 M

SUPERFICIE TOTALE: 1,95 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

"F68"

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4 (Cod. Prova 032/05)

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E750 (Cod. Prova 234/05)

RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5 (Cod. Prova 032/05)

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI

SONO CONTENUTI NEI RAPPORTI DI PROVA N° 032/05 DEL 17/05/05 E N° 234/05 DEL 18/05/05 EMESSI DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 18/05/05