

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 036/05

RILASCIATO ALLA DITTA:

STENFIS SRL

PROVE ESEGUITE:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 16,06 M

SUPERFICIE TOTALE: 5,75 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

"F57"

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 3

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 1A

RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C1

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 036/05 DEL 19/05/05 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 19/05/05